

<b>Comune</b>	Martellago			
<b>Azienda</b>	Borsato Profili Srl			
<b>Indirizzo</b>	via Cacace			
<b>Telefono</b>	041 50 30 759	<b>Fax:</b>	041 64 17 99	
<b>Numeri emergenza</b>	Borsato Lorenzo			
<b>Attività DM 16/02/82</b>	57			
<b>Descrizione attività</b>	Produzione di profilati in PVC.			
<b>Possibili eventi incidentali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incendio, anche di grandi dimensioni, delle materie plastiche in deposito e in lavorazione.</li> <li>- Incendio del legno e del cartone in deposito.</li> </ul>			
<b>Effetti all'esterno o visibili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il verificarsi di un incendio di sostanze infiammabili non dovrebbe produrre effetti di irraggiamento termico all'esterno dei confini dello stabilimento stesso.</li> <li>- Si può supporre la formazione di una nube che può causare una scarsa visibilità nelle zone limitrofe, fino a qualche centinaio di metri dal punto dell'incendio e in direzione "sottovento".</li> <li>- I fumi dispersi potrebbero inoltre contenere sostanze tossiche e causare fenomeni di irritazione/intossicazione a persone esposte per lungo periodo.</li> </ul>			
<b>Inquadramento territoriale</b>	Il fabbricato è realizzato in zona artigianale e industriale denominata Cavino. È presente un'area residenziale in direzione E, sull'altro lato di via Circonvallazione. Le case più vicine distano a meno di 100 m in direzione E. Sono presenti n° 1 accessi carrai in via Cacace a cui si accede da via Circonvallazione (SP36).			
<b>Descrizione impianti</b>				
<b>Impianti critici</b>				
<b>Elenco sostanze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PVC: ton 60;</li> <li>- pallets: ton 1;</li> <li>- materiale per imballaggio: ton 3.</li> </ul>			
<b>Sistema antincendio</b>	<p>Impianto idranti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estintori a polvere;</li> <li>- n° 5 idranti UNI45;</li> <li>- n° 4 idranti UNI70;</li> <li>- n° 1 attacchi autopompa VVF;</li> <li>- riserva idrica mc 75.</li> </ul>			